BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Közigazgatási Iroda
2026 NOV 04.
2026 NOV 04
F/17437-11/2026
.... db mell.
Előzmény

Ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyv

Iktatószám: **2026/ 05634** Kód: 1030737 Megrendelő:

Minta származása: Artézi kút
kútfej /csap/
2151 Fót, Eötvös u. Kossuth u. sarok

Fót Város Önkormányzata
Fót
Vörösmarty tér 1.
2151

A mintát vette: BFKH NFO Laboratóriumi Osztály - Kelemen Béla
Akkreditált mintavétel

Mintavétel: 2026. 10. 08. 13:45 Átvétel: 2026. 10. 08. 14:30 Vizsgálat időtartama: 2026. 10. 08. - 10.19. Kiadás: 2026. 10. 20.

A +-al jelölt(ek) miatt tűrhető ivóvíz.
Minősítés az 5/2023. (I.12.) kormányrendeletben foglalt határértékek szerint.
- Nem akkreditált vizsgálat.
A mintavétel szakszerűségéért és a minta azonosságáért a mintavevő vállal felelősséget.
A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a vizsgált mintára vonatkoznak.
A Vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni, kivonatolásához a kiadványozó írásos engedélye szükséges.
Aláírással, pecsét nélkül hiteles.

Budapest, 2026. 10. 20.

A kormánymegbízott helyett eljáró dr. Mészár Erika főigazgató
nevében és megbízásából:

Vargáné Konyha Edit
kémiai laboratóriumi irányító

Dr. Kovács Gábor
osztályvezető

BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyv

Iktatószám: **2026/ 05634** Kód: 1030737 Megrendelő:

Minta származása: Artézi kút
kútfej /csap/
2151 Fót, Eötvös u. Kossuth u. sarok

Fót Város Önkormányzata
Fót
Vörösmarty tér 1.
2151

A mintát vette: BFKH NFO Laboratóriumi Osztály - Kelemen Béla
Akkreditált mintavétel

Mintavétel: 2026. 10. 08. 13:45 Átvétel: 2026. 10. 08. 14:30 Vizsgálat időtartama: 2026. 10. 08. - 10.19. Kiadás: 2026. 10. 20.

Helyszíni vizsgálatok

Min	Vizsgálat	Érték	Mértékegység	Vizsgálati módszer
	Víz hőmérséklet	17,9	°C	MSZ 448-2 :1967 1.fejezet (visszavont szabvány)
	pH (20 °C)	7,99		MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
	Fajl. elektr. vezetőképesség (20 °C)	449	µS/cm	MSZ EN 27888:1998

Bakteriológiai vizsgálatok:

Min	Vizsgálat	Érték	Mértékegység	Vizsgálati módszer
	Coliform szám	0	TKE/100 ml	MSZ EN ISO 9308-1:2015 MSZ EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
	Escherichia coli szám	0	TKE/100 ml	MSZ EN ISO 9308-1:2015 MSZ EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
	Enterococcus szám	0	TKE/100 ml	MSZ EN ISO 7899-2:2000
	Pseudomonas aeruginosa szám	0	TKE/100ml	MSZ EN ISO 16266:2008
	Telepszám 37°C-on	2	TKE/1 ml	MSZ EN ISO 6222:2000
	Telepszám 22°C-on	7	TKE/1 ml	MSZ EN ISO 6222:2000

Kémiai vizsgálatok:

Min	Vizsgálat	Érték	Mértékegység	Vizsgálati módszer
	# Szín	színtelen		MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet (visszavont szabvány)
	Zavarosság	0,55	FNU	MSZ EN ISO 7027-1:2016
	# Szag	0	Ball	MSZ 448-35:1965 2.1 szakasz (visszavont szabvány)
	Kémiai Oxigénigény KOIp	0,28	mg/l	MSZ 448-20:1990
	Klorid	8	mg/l	MSZ 1484-15:2009
	Nitrát	0,58	mg/l	MSZ 1484-13:2009 5.fejezet (visszavont szabvány)
	Nitrit	<0,01	mg/l	MSZ 1484-13:2009 6.fejezet (visszavont szabvány)
	Ammónium	0,49	mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
	m-lúgosság	5,49	mmol/l	MSZ 448-11:1986 5.2. szakasz
	Össz. keménység	57	CaO mg/l	MSZ 448-21:1986 3. fejezet
+	Vas	575	µg/l	MSZ 448-4:1983 2.fejezet (visszavont szabvány)
+	Mangán	251	µg/l	MSZ 1484-2:1993

Laboratóriumi Osztály
1138 Budapest, Váci út 172-176. -1550 Budapest, Pf. 203. - Telefon: +36 (1) 465-3829
E-mail: kozeg.labor@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

A NAH által NAH-1-1362/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.