

		Vörösmarty Művelődési Ház	Kisalagi Községi Ház	Városi Könyvtár (Dózsa Gy.u.)	Kisalagi Fiókkönyvtár	Németh Kámán Emlékház	Tájház
épületszerkezet korszerűsítése (szigetelés/csere) 2017-2022	homlokzat						
	tető						
	födém						
	ablak/ajtó						
	megjegyzés	intézmény felújítása 2015-ben fejeződött be	nem történt korszerűsítés			felújítás: 2018; elektromos vezetékelés: 2019	nem történt korszerűsítés
épületgépészet korszerűsítése 2017-2022	kanázcseré						
	használati melegvíz						
	keringtetőszivattyú csere						
	termosztatikus radiátorszelep beépítése						
	megjegyzés	2015-ös teljes felújításnál	nem történt korszerűsítés			villanyfűtés	nem történt korszerűsítés
energetikai korszerűsítés	napelem, napkollektor, egyéb	nem					
	megjegyzés						
külső-levegőhőmérséklet	van/nincs	nincs					
	megjegyzés						
világítási rendszer	lámpatestek típusa	LED-világítás					
	megjegyzés		1 éves	még van elavult fénycső			
fűtési rendszer jellemzői	hőforrás	kazán		vegyes (konvektor-kazán)	kazán		
	hőmérséklet szabályozhatósága	megoldott					
	fűtés csövek szigetelése	szigeteltek		nem szigeteltek			
	megjegyzés						
árnyékolástechnika	van/nincs	nincs					
	megjegyzés						
energetikai tanusítvány	van/nincs	nincs					
	megjegyzés						
hűtési rendszer (klíma)	van/nincs (db)	színházterem 1 db - hűtő-fűtő; 2 db - hűtő		nincs			
	megjegyzés						
melegvíz	gáz/villany	gázkazán		villanybojler	gázkazán		
	tároló/átfolyós üzem	melegvíz-tároló					
	megjegyzés						
éves üzemeltetés ideje	munkanap; munkaóra/nap	330 munkanap; kb. 8-14h/nap	160 munkanap; 4h/nap	330 munkanap; kb. 8h/nap			nem áll rendelkezésre információ
	megjegyzés	programfüggő				programfüggő	időszakos nyitvatartás

		Vörösmarty Művelődési Ház	Kisalagi Közösségi Ház	Városi Könyvtár (Dózsa Gy.u.)	Kisalagi Fiókkönyvtár	Németh Kámán Emlékház	Tájház
energiahatákonysági előmozdítása	<i>megvalósított intézkedések</i>	LED-világítás, fűtés szabályozása		LED-világítás			
	<i>energiafo-gyasztsai adatok</i>	monitorozás folyamatos					nem releváns
	<i>edukációs program</i>	nincs					
	<i>működtetés átszervezése</i>	nem került rá sor	szervezetek működésére alkalmas	bezárható, néhány helyiséget nem fűtünk	főkönyvtár dolgozói itt dolgozhatnak;	állagmegóvás miatt min. 16°C indokolt	nem releváns
	<i>javaslatok</i>	hőszivattyú vagy napelem telepítése a további megtakarításokért	korszerűbb kazán, nyílászárók		korszerűbb kazán, nyílászárók	nyílászárók cseréje, szigetelés, téli-nyári nyitvatartás	nem releváns
	<i>megjegyzés</i>			néhány helyiségben temperáló fűtés			
megtakarítás	<i>%</i>	kb. 10%					nem releváns
	<i>megjegyzés</i>	energetikustól kapott információ					
sürgősen megoldandó műszaki probléma	<i>van/nincs</i>	nincs	nyílászárók cseréje	nincs	nyílászárók cseréje	nyílászárók cseréje	nincs
	<i>megjegyzés</i>					műemlék	