

		Apponyi Franciska Óvoda			Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde			
		Ibolyás utca	Fruzsina utca	Manó Tanoda	Bölcsőde (Bölcsőde u. 1)	FORFA (Bölcsőde u. 2)	Óvoda (Béke u. 33.)	Óvoda (Eöri u. 35.)
épületszerkezet korszerűsítése (szigetelés/csere) 2017-2022	<i>homlokzat</i>							
	<i>tető</i>							
	<i>födém</i>							
	<i>ablak/ajtó</i>							
	<i>megjegyzés</i>	tető: 2017	teljes felújítás, külső dryvit szigetelés	nem áll rendelkezésre információ	történt korszerűsítés	nem történt korszerűsítés, de 2023-ban építészeti felújítás történik: padlásfödém hőszigetelése, nyílászáró csere	nem történt korszerűsítés	nem történt korszerűsítés, de 2023-ban építészeti felújítás történik: padlásfödém hőszigetelése, nyílászáró csere
épületgépészet korszerűsítése 2017- 2022	<i>kanázcseré</i>							
	<i>használati melegvíz</i>							
	<i>keringtetőszivattyú csere</i>							
	<i>termosztatikus radiátorszelep beépítése</i>							
	<i>megjegyzés</i>	nem történt korszerűsítés	teljes fűtőkorszerűsítés	nem áll rendelkezésre információ	történt korszerűsítés	nem történt korszerűsítés		
energetikai korszerűsítés	<i>napelem, napkollektor, egyéb</i>							
	<i>megjegyzés</i>	nem történt korszerűsítés	napelem telepítés	nem áll rendelkezésre információ	napkollektor	nem történt korszerűsítés, de 2023-ban napelem kerül telepítésre	nem történt korszerűsítés	nem történt korszerűsítés, de 2023-ban napelem kerül telepítésre
külső- levegőhőmérséklet szabályozó	<i>van/nincs</i>	van			nincs			
	<i>megjegyzés</i>		nem áll rendelkezésre információ	nem áll rendelkezésre információ				
világítási rendszer	<i>lámpatestek típusa</i>	neon, LED (alkonyatkapcsolós éjszakai fény)	neon LED mozgásérzékelős reflektor	neon	korszerű	LED, fénycsövek		
	<i>megjegyzés</i>							
fűtési rendszer jellemzői	<i>hőforrás</i>	gázkazán	gázkazán		gázkazán			
	<i>hőmérséklet szabályozhatósága</i>	megoldott	megoldott		megoldott			
	<i>fűtés csövek szigetelése</i>	szigeteltek	szigeteltek					
	<i>megjegyzés</i>			nem áll rendelkezésre információ				
hűtési rendszer (klíma)	<i>van/nincs (db)</i>	van	nincs	nincs	nincs			
	<i>megjegyzés</i>							
árnyékolástechnika	<i>van/nincs</i>	van (rolók)	van (sötétítőfüggöny)	van (sötétítőfüggöny)	nincs			
	<i>megjegyzés</i>							

		Apponyi Franciska Óvoda			Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde			
		Ibolyás utca	Fruzsina utca	Manó Tanoda	Bölcsőde (Bölcsőde u. 1)	FORFA (Bölcsőde u. 2)	Óvoda (Béke u. 33.)	Óvoda (Eőri u. 35.)
melegvíz	<i>gáz/villany</i>	gázcirkó	gázcirkó		gázcirkó, napfény	gázcirkó		
	<i>tároló/átfolyós üzem</i>	melegvíz-tároló	melegvíz-tároló	nem áll rendelkezésre információ		melegvíz-tároló		
	<i>megjegyzés</i>							
éves üzemeltetés ideje	<i>munkanap; munkaóra/nap</i>	kb. 200-230 munkanap/év; 12h/nap		nem áll rendelkezésre információ	kb. 200-230 munkanap/év; 12h/nap			
	<i>megjegyzés</i>							
energetikai tanúsítvány	<i>van/nincs</i>	nincs	nincs		nincs			
	<i>megjegyzés</i>			nem áll rendelkezésre információ				
energiahatákonyság i előmozdítása	<i>megvalósított intézkedések</i>	éjszaka és hétvégén fűtés lekapcsolása; szellőztetés 5-10perc óránként; rolók használata; természetes világítás		szellőztetés 5-10perc óránként; rolók használata; természetes világítás	csoportokban elhelyezésre kerültek digitális hőmérők; felesleges vízfogyasztás elkerülése; villanyok leoltása			
	<i>energiafogyasztási adatok</i>	monitorozás folyamatos			monitorozás folyamatos			
	<i>edukációs program</i>	előadások szervezése			szülők figyelmének felhívása: bejárati ajtó kilinccsel való zárása; évszakhoz illő öltözet			
	<i>működtetés átszervezése</i>	takarítási időszak átszervezés alatt		téli időszakban az ügyelet egy intézménybe kerül összevonásra	ügyelet egy épületben való biztosítása csoportösszevonás			
	<i>javaslatok</i>	neon lámpatestek LED-re való cserélése;			gyermeköltözőkben, mosdókban mozgásérzékelő lámpák telepítése; Forfa óvoda folyosója természetes			
	<i>megjegyzés</i>	ritkán használt helyiségeket nem fűtik		nem áll rendelkezésre információ				
megtakarítás	<i>%</i>	nem áll rendelkezésre információ			nem áll rendelkezésre információ			
	<i>megjegyzés</i>	a téli hőmérséklet és a téli időszak hosszának függvénye						
sürgősen megoldandó	<i>van/nincs</i>	nincs			nincs			
	<i>megjegyzés</i>							